

## ■ 석면비산 측정 결과표

| 구분  | 지점       | 지점수      | 시료측정위치                                   | 비고                                                                     |
|-----|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 작업중 | 부지경계선    | 4개 이상    | 부지경계선 높이 1.2-1.5m                        | -                                                                      |
|     | 위생설비 입구  | 전수(1개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2-1.5m<br>거리 1m이내           | -                                                                      |
|     | 작업장 주변   | 실내       | 1개이상                                     | 작업장 주변 높이 1.2-1.5m                                                     |
|     |          | 실외       | 1개이상                                     | 해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m                                                  |
|     | 음압기      | 전수(1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3-1m이내                      | - 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함<br>- 사용자가 없는 경우 제외 |
|     | 폐기물 반출구  | 전수(1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m              | - 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)<br>- 음압기 설치 시 제외      |
|     | 폐기물보관지점  | 전수(2개이상) | 폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m            | - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함                                          |
|     | 거주자 주거지역 | 2개소 이상   | 해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m | - 해당지점 당일 풍향 고려                                                        |

### <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

| 분석번호   | AR.NO.20200709 |        |              |          |             | 분석 일시        | 2020. 07. 09. |
|--------|----------------|--------|--------------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 측정 결과  | 시료번호           | 측정 지점  | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (l/분) | 측정일시        | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의종류       |
|        | A - 1          | 부지경계선1 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | A - 2          | 부지경계선2 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | A - 3          | 부지경계선3 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | A - 4          | 부지경계선4 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | A - 5          | 위생설비입구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.003        | 백석면           |
|        | A - 6          | 작업장주변  | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.003        | 백석면           |
|        | A - 7          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.004        | 백석면           |
|        | A - 8          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.005        | 백석면           |
|        | A - 9          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.004        | 백석면           |
|        | A - 10         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.003        | 백석면           |
|        | A - 11         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.004        | 백석면           |
|        | A - 12         | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020.07.09. | 0.005        | 백석면           |
| 분석 연구원 |                |        |              |          |             |              |               |

### ※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



## ■ 석면비산 측정 결과표

| 구분  | 지점       | 지점수      | 시료측정위치                                   | 비고                                                                                           |
|-----|----------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작업중 | 부지경계선    | 4개 이상    | 부지경계선 높이 1.2-1.5m                        | -                                                                                            |
|     | 위생설비 입구  | 전수(1개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2-1.5m<br>거리 1m이내           | -                                                                                            |
|     | 작업장 주변   | 실내       | 1개이상                                     | 작업장 주변 높이 1.2-1.5m<br>- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함<br>- 사용자가 없는 경우 제외 |
|     |          | 실외       | 1개이상                                     | 해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m<br>- 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)<br>- 음압기 설치 시 제외   |
|     | 음압기      | 전수(1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3-1m이내                      | - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함                                                                |
|     | 폐기물 반출구  | 전수(1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m              | -                                                                                            |
|     | 폐기물보관지점  | 전수(2개이상) | 폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m            | -해당지점 당일 풍향 고려                                                                               |
|     | 거주자 주거지역 | 2개소 이상   | 해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m | 1-해당지점 당일 풍향 고려                                                                              |


### <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

| 분석번호   | AR.NO.20200710 |        |              |          |               | 분석 일시        | 2020. 07. 10. |
|--------|----------------|--------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 측정 결과  | 시료번호           | 측정 지점  | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (l/분) | 측정일시          | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의종류       |
|        | B - 1          | 부지경계선1 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | B - 2          | 부지경계선2 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | B - 3          | 부지경계선3 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | B - 4          | 부지경계선4 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | B - 5          | 위생설비입구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.006        | 백석면           |
|        | B - 6          | 작업장주변  | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.004        | 백석면           |
|        | B - 7          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.007        | 백석면           |
|        | B - 8          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.002        | 백석면           |
|        | B - 9          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.003        | 백석면           |
|        | B - 10         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.005        | 백석면           |
|        | B - 11         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.002        | 백석면           |
|        | B - 12         | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 10. | 0.004        | 백석면           |
| 분석 연구원 |                |        |              |          |               |              |               |

### ※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



## ■ 석면비산 측정 결과표

| 구분  | 지점       | 지점수      | 시료측정위치                                   | 비고                                                                     |
|-----|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 작업중 | 부지경계선    | 4개 이상    | 부지경계선<br>높이 1.2-1.5m                     | -                                                                      |
|     | 위생설비 입구  | 전수(1개이상) | 위생설비 입구<br>높이 1.2-1.5m<br>거리 1m이내        | -                                                                      |
|     | 작업장 주변   | 실내       | 1개이상                                     | 작업장 주변<br>높이 1.2-1.5m                                                  |
|     |          | 실외       | 1개이상                                     | 해당 건축물 외부<br>높이 1.2-1.5m                                               |
|     | 음압기      | 전수(1개이상) | 음압기 공기 배출구<br>0.3-1m이내                   | - 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함<br>- 사용자가 없는 경우 제외 |
|     | 폐기물 반출구  | 전수(1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m              | - 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)<br>- 음압기 설치 시 제외      |
|     | 폐기물보관지점  | 전수(2개이상) | 폐기물 보관소 주변,<br>1m이내, 높이 1.2-1.5m         | - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함                                          |
|     | 거주자 주거지역 | 2개소 이상   | 해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m | - 해당지점 당일 풍향 고려<br>1-해당지점 당일 풍향 고려                                     |


### <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

| 분석번호    | AR.NO.20200711 |        |              |          |              | 분석 일시        | 2020. 07. 11. |
|---------|----------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 측정 결과   | 시료번호           | 측정 지점  | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (ℓ/분) | 측정일시         | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의종류       |
|         | C - 1          | 부지경계선1 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|         | C - 2          | 부지경계선2 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|         | C - 3          | 부지경계선3 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|         | C - 4          | 부지경계선4 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|         | C - 5          | 위생설비입구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.004        | 백석면           |
|         | C - 6          | 작업장주변  | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.003        | 백석면           |
|         | C - 7          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.005        | 백석면           |
|         | C - 8          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.006        | 백석면           |
|         | C - 9          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.004        | 백석면           |
|         | C - 10         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.005        | 백석면           |
|         | C - 11         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.003        | 백석면           |
|         | C - 12         | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 2020. 07. 11 | 0.004        | 백석면           |
| 분석 연구 원 |                |        |              |          |              |              |               |

### ※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



## ■ 석면비산 측정 결과표

| 구분   | 지점       | 지점수      | 시료측정위치                                   | 비고                                                                     |
|------|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 작업 중 | 부지경계선    | 4개 이상    | 부지경계선 높이 1.2-1.5m                        | -                                                                      |
|      | 위생설비 입구  | 전수(1개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2-1.5m<br>거리 1m이내           | -                                                                      |
|      | 작업장 주변   | 실내       | 1개이상                                     | 작업장 주변 높이 1.2-1.5m                                                     |
|      |          | 실외       | 1개이상                                     | 해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m                                                  |
|      | 음압기      | 전수(1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3-1m이내                      | - 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함<br>- 사용자가 없는 경우 제외 |
|      | 폐기물 반출구  | 전수(1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m              | - 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)<br>- 음압기 설치 시 제외      |
|      | 폐기물보관지점  | 전수(2개이상) | 폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m            | - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함                                          |
|      | 거주자 주거지역 | 2개소 이상   | 해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m | - 해당지점 당일 풍향 고려                                                        |


### <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

| 분석번호   | AR.NO.20200712 |        |              |          |            | 분석 일시        | 2020. 07. 12. |
|--------|----------------|--------|--------------|----------|------------|--------------|---------------|
| 측정 결과  | 시료번호           | 측정 지점  | 측정장비 (종류/수량) | 유량 (ℓ/분) | 측정일시       | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의종류       |
|        | D - 1          | 부지경계선1 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | D - 2          | 부지경계선2 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | D - 3          | 부지경계선3 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | D - 4          | 부지경계선4 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | D - 5          | 위생설비입구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.003        | 백석면           |
|        | D - 6          | 작업장주변  | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.005        | 백석면           |
|        | D - 7          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.005        | 백석면           |
|        | D - 8          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.007        | 백석면           |
|        | D - 9          | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.004        | 백석면           |
|        | D - 10         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.002        | 백석면           |
|        | D - 11         | 음압기배출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.006        | 백석면           |
|        | D - 12         | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1 | 10.0     | 20. 07. 12 | 0.004        | 백석면           |
| 분석 연구원 |                |        |              |          |            |              |               |

#### ※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m³당 0.01개 이하를 말한다.  
(공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계<0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



## ■ 석면비산 측정 결과표

| 구분   | 지점       | 지점수      | 시료측정위치                                   | 비고                                                                                           |
|------|----------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작업 중 | 부지경계선    | 4개 이상    | 부지경계선 높이 1.2-1.5m                        | -                                                                                            |
|      | 위생설비 입구  | 전수(1개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2-1.5m<br>거리 1m이내           | -                                                                                            |
|      | 작업장 주변   | 실내       | 1개이상                                     | 작업장 주변 높이 1.2-1.5m<br>- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함<br>- 사용자가 없는 경우 제외 |
|      |          | 실외       | 1개이상                                     | 해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m<br>- 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)<br>- 음압기 설치 시 제외   |
|      | 음압기      | 전수(1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3-1m이내                      | - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함                                                                |
|      | 폐기물 반출구  | 전수(1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m              | -                                                                                            |
|      | 폐기물보관지점  | 전수(2개이상) | 폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m            | -해당지점 당일 풍향 고려                                                                               |
|      | 거주자 주거지역 | 2개소 이상   | 해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m | 1-해당지점 당일 풍향 고려                                                                              |


### <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

| 분석번호      | AR.NO.20200713 |         |               |          |            | 분석 일시        | 2020. 07. 13. |
|-----------|----------------|---------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|
| 측정 결과     | 시료번호           | 측정 지점   | 측정장비 (종류/수량)  | 유량 (ℓ/분) | 측정일시       | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의종류       |
|           |                | 부지경계선1  | 우천으로 인한 측정 불가 |          |            |              |               |
|           |                | 부지경계선2  |               |          |            |              |               |
|           |                | 부지경계선3  |               |          |            |              |               |
|           |                | 부지경계선4  |               |          |            |              |               |
|           | E - 1          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 13 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|           | E - 2          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 13 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|           | E - 3          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 13 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|           | E - 4          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 13 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|           | E - 5          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 13 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|           | E - 6          | 폐기물보관지점 | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 13 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|           | E - 7          | 폐기물보관지점 | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 13 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
| 분 석 연 구 원 |                |         |               |          |            |              |               |

### ※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



## ■ 석면비산 측정 결과표

| 구분   | 지점       | 지점수      | 시료채취위치                                   | 비고                                                                                           |
|------|----------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작업 중 | 부지경계선    | 4개 이상    | 부지경계선 높이 1.2-1.5m                        | -                                                                                            |
|      | 위생설비 입구  | 전수(1개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2-1.5m<br>거리 1m이내           | -                                                                                            |
|      | 작업장 주변   | 실내       | 1개이상                                     | 작업장 주변 높이 1.2-1.5m<br>- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함<br>- 사용자가 없는 경우 제외 |
|      |          | 실외       | 1개이상                                     | 해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m<br>- 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)<br>- 음압기 설치 시 제외   |
|      | 음압기      | 전수(1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3-1m이내                      | - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함                                                                |
|      | 폐기물 반출구  | 전수(1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m              | -                                                                                            |
|      | 폐기물보관지점  | 전수(2개이상) | 폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m            | -해당지점 당일 풍향 고려                                                                               |
|      | 거주자 주거지역 | 2개소 이상   | 해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m | 1-해당지점 당일 풍향 고려                                                                              |

### <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

| 분석번호   | AR.NO.20200714 |         |               |          |            | 분석 일시        | 2020. 07. 14. |
|--------|----------------|---------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|
| 측정 결과  | 시료번호           | 측정 지점   | 측정장비 (종류/수량)  | 유량 (l/분) | 측정일시       | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의종류       |
|        |                | 부지경계선1  | 우천으로 인한 측정 불가 |          |            |              |               |
|        |                | 부지경계선2  |               |          |            |              |               |
|        |                | 부지경계선3  |               |          |            |              |               |
|        |                | 부지경계선4  |               |          |            |              |               |
|        | F - 1          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 14 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | F - 2          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 14 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | F - 3          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 14 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | F - 4          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 14 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | F - 5          | 작업장주변   | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 14 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | F - 6          | 폐기물보관지점 | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 14 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
|        | F - 7          | 폐기물보관지점 | SARA5100 / 1  | 10.0     | 20. 07. 14 | -            | 검출한계미만 (불검출)  |
| 분석 연구원 |                |         |               |          |            |              |               |

### ※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원

