

1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2020-1224

☐ 석면해체업자

상 호	(주)대현건설	대 표 자	전재성
주 소	전라북도 임실군 관촌면 사선로 52		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2020. 12. 24	분 석 일 자	2020.12.24.~2020.12.28
주 소	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567		
건 물 명	전북대학교 의대2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」 ‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’	
---	--

☐ 분석결과

03

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.298	09:30~13:30	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	09:30~13:30	0.003	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.297	09:30~13:30	0.001	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.290	09:30~13:30	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:00~10:40	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구	SARA-5100	10.288	10:20~11:00	0.003	기준치 이하
#7	폐기물반출구	SARA-5100	10.298	13:10~13:50	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2020. 12. 28.

(주)대한석면환경연구소 대 표

