

1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0710

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.10	분 석 일 자	2021.07.10.~2021.07.11
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.298	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	10:00~14:00	0.003	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:10~10:50	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	10:20~11:00	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	10:30~11:10	0.001	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.300	10:40~11:20	0.002	기준치 이하
#9	음압기 공기배출구4	SARA-5100	10.305	13:30~14:10	0.002	기준치 이하
#10	음압기공기배출구5	SARA-5100	10.298	13:40~14:20	0.002	기준치 이하
#11	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	14:00~16:00	0.001	기준치 이하
#12	폐기물반출구	SARA-5100	10.297	15:30~16:10	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 11.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



분 석 결 과 서

NO.2021-0711

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.11	분 석 일 자	2021.07.11.~2021.07.12
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
 ‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.312	10:30~14:30	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.305	10:30~14:30	0.003	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	10:30~14:30	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	10:30~14:30	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:40~11:20	0.005	기준치 이하
#6	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.302	11:10~13:10	0.002	기준치 이하
#7	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	13:30~14:10	0.002	기준치 이하
#8	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	13:30~14:10	0.001	기준치 이하
#9	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.300	13:40~14:20	0.002	기준치 이하
#10	음압기 공기배출구4	SARA-5100	10.305	13:40~14:20	0.002	기준치 이하
#11	음압기공기배출구5	SARA-5100	10.298	13:50~14:30	0.002	기준치 이하
#12	폐기물반출구	SARA-5100	10.300	15:30~16:10	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 12.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



분 석 결 과 서

NO.2021-0712

□ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

□ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.12	분 석 일 자	2021.07.12.~2021.07.13
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

□ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'

□ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.300	11:00~15:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.312	11:00~15:00	0.003	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	11:00~15:00	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	11:00~15:00	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	11:10~11:50	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	13:30~14:10	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	13:30~14:10	0.002	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.300	13:40~14:20	0.002	기준치 이하
#9	음압기 공기배출구4	SARA-5100	10.305	13:40~14:20	0.001	기준치 이하
#10	음압기공기배출구5	SARA-5100	10.298	13:50~14:30	0.002	기준치 이하
#11	음압기 공기배출구6	SARA-5100	10.302	13:50~14:30	0.001	기준치 이하
#12	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	14:10~16:10	0.002	기준치 이하
#13	폐기물반출구	SARA-5100	10.298	15:40~16:20	0.006	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 13.

(주)대한석면환경연구소 대 표 아 사



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0713

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.13	분 석 일 자	2021.07.13.~2021.07.14
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
'실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.302	11:30~15:30	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	11:30~15:30	0.003	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	11:30~15:30	0.001	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	11:30~15:30	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	11:40~12:20	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	13:20~14:00	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	13:20~14:00	0.001	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.300	13:30~14:10	0.002	기준치 이하
#9	음압기 공기배출구4	SARA-5100	10.305	13:30~14:10	0.001	기준치 이하
#10	음압기공기배출구5	SARA-5100	10.298	13:40~14:20	0.002	기준치 이하
#11	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	14:00~16:00	0.002	기준치 이하
#12	폐기물반출구	SARA-5100	10.312	15:30~16:10	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 14.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



1. 측정 결과

분석결과서

NO.2021-0714

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.14	분 석 일 자	2021.07.14.~2021.07.15
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법—「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.302	11:10~15:10	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	11:10~15:10	0.003	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	11:10~15:10	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	11:10~15:10	0.001	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	11:20~12:00	0.005	기준치 이하
#6	응압기공기배출구1	SARA-5100	10.312	11:30~12:10	0.001	기준치 이하
#7	응압기공기배출구2	SARA-5100	10.300	13:20~14:00	0.002	기준치 이하
#8	응압기 공기배출구3	SARA-5100	10.305	13:20~14:00	0.002	기준치 이하
#9	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	13:30~15:30	0.001	기준치 이하
#10	폐기물반출구	SARA-5100	10.298	15:30~16:10	0.006	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 15.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0715

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.15	분 석 일 자	2021.07.15~2021.07.16
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.303	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	10:00~14:00	0.001	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	10:00~14:00	0.001	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:10~10:50	0.005	기준치 이하
#6	음압기 공기배출구1	SARA-5100	10.312	10:30~11:10	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	10:30~11:10	0.001	기준치 이하
#8	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	13:30~15:30	0.001	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.303	15:40~16:20	0.006	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 16.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0716

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.16	분 석 일 자	2021.07.16.~2021.07.17
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법—「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.298	10:40~14:40	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.312	10:40~14:40	0.001	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	10:40~14:40	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	10:40~14:40	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:50~11:30	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	11:00~11:40	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	11:00~11:40	0.001	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.298	11:10~11:50	0.002	기준치 이하
#9	음압기 공기배출구4	SARA-5100	10.305	11:10~11:50	0.001	기준치 이하
#10	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.302	13:20~15:20	0.002	기준치 이하
#11	폐기물반출구	SARA-5100	10.300	15:20~16:00	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 17.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 서



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0717

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.17	분 석 일 자	2021.07.17.~2021.07.18
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼덕로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.297	10:40~14:40	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	10:40~14:40	0.001	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	10:40~14:40	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	10:40~14:40	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:50~11:30	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	11:00~11:40	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	11:00~11:40	0.001	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.298	11:10~11:50	0.002	기준치 이하
#9	음압기 공기배출구4	SARA-5100	10.305	11:10~11:50	0.001	기준치 이하
#10	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	13:20~15:20	0.002	기준치 이하
#11	폐기물반출구	SARA-5100	10.298	15:20~16:00	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 18.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0718

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.18	분 석 일 자	2021.07.18.~2021.07.19
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」 ‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’	
---	--

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.312	09:50~13:50	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.307	09:50~13:50	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	09:50~13:50	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	09:50~13:50	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:00~10:40	0.005	기준치 이하
#6	응압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	10:10~10:50	0.002	기준치 이하
#7	응압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	10:10~10:50	0.001	기준치 이하
#8	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	10:30~12:30	0.002	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.305	15:20~16:00	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 19.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이사



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0719

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.19	분 석 일 자	2021.07.19.~2021.07.20
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법—「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.305	09:40~13:40	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	09:40~13:40	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	09:40~13:40	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	09:40~13:40	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:00~10:40	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	10:10~10:50	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	10:10~10:50	0.001	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.298	10:20~11:00	0.002	기준치 이하
#9	음압기 공기배출구4	SARA-5100	10.305	10:20~11:00	0.001	기준치 이하
#10	음압기공기배출구5	SARA-5100	10.298	10:30~11:10	0.002	기준치 이하
#11	음압기공기배출구6	SARA-5100	10.300	10:30~11:10	0.002	기준치 이하
#12	음압기 공기배출구7	SARA-5100	10.305	10:40~11:20	0.001	기준치 이하
#13	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	11:00~13:00	0.002	기준치 이하
#14	폐기물반출구	SARA-5100	10.298	15:20~16:00	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 20.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0720

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.20	분 석 일 자	2021.07.20.~2021.07.21
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」 ‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’	
---	--

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.302	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.300	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	10:00~14:00	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:10~10:50	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.298	10:20~11:00	0.002	기준치 이하
#13	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	11:00~13:00	0.002	기준치 이하
#14	폐기물반출구	SARA-5100	10.302	15:30~16:10	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 21.

(주)대한석면환경연구소 대 표



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0721

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.21	분 석 일 자	2021.07.21~2021.07.22
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 3호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'	
--	--

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.305	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.312	10:00~14:00	0.001	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.303	10:00~14:00	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.302	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:10~10:50	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.300	10:20~11:00	0.002	기준치 이하
#7	음압기 공기배출구2	SARA-5100	10.305	10:20~11:00	0.001	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.298	10:40~11:20	0.002	기준치 이하
#9	작업장주변(실내)	SARA-5100	10.300	11:00~13:00	0.002	기준치 이하
#10	폐기물반출구	SARA-5100	10.303	15:20~16:00	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 22.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



1. 측정 결과

분석결과서

NO.2021-0722

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(진북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.22	분 석 일 자	2021.07.22.~2021.07.23
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'	
--	--

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점1	SARA-5100	10.300	10:30~11:10	0.002	기준치 이하
#2	폐기물보관지점2	SARA-5100	10.297	10:30~11:10	0.001	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 23.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사



1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0723

☐ 석면해체업자

상 호	유한회사 초원석면환경	대 표 자	최병문
주 소	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 310-7(전북동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.07.23	분 석 일 자	2021.07.23.~2021.07.24
주 소	전라북도 전주시 덕진구 권상득로 308		
건 물 명	농대 2호관		

☐ 분석방법

위상차현미경법—「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점1	SARA-5100	10.303	10:40~11:20	0.002	기준치 이하
#2	폐기물보관지점2	SARA-5100	10.312	10:40~11:20	0.001	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 07. 24.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사

