

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20210391
공 사 명	전주시사 석면 및 야외창고 철거 공사		
현 장 주 소	전주시 완산구 건원왕궁로 19 (한국국토정보공사 전주지사)		
의뢰인	한국국토정보공사 전북본부		
측 정 일	2021. 11. 06.	분 석 일	2021. 11. 06.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	10.054	2412.8	0.001	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	10.047	2411.3	0.000	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	10.057	2413.6	0.001	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	10.051	2412.1	0.002	기준치 이하
5	A-5	위생설비 입구	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	10.203	408.1	0.003	기준치 이하
7	A-7	음압기 토출구1	10.207	408.3	0.003	기준치 이하
8	A-8	음압기 토출구2	10.204	408.1	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20210396
공 사 명	전주지사 석면 및 야외창고 철거 공사		
현 장 주 소	전주시 완산구 건원왕궁로 19 (한국국토정보공사 전주지사)		
의뢰인	한국국토정보공사 전북본부		
측 정 일	2021. 11. 07.	분 석 일	2021. 11. 07.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	10.095	2422.8	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	10.052	2412.4	0.001	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	10.052	2412.4	0.001	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	10.057	2413.6	0.001	기준치 이하
5	B-5	위생설비 입구	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
6	B-6	폐기물 반출구	10.199	408.0	0.004	기준치 이하
7	B-7	음압기 토출구1	10.197	407.9	0.002	기준치 이하
8	B-8	작업장 주변 (실외)	10.200	1223.9	0.002	기준치 이하
9	B-9	음압기 토출구2	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구

