

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 전북대학교		사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 백제대로 567		(전화번호:)
석면해체·제거 사업장	건물명 전북대학교 농대본관, 공대6호관		위치 전북 전주시 덕진구 백제대로 567
	연면적(m ²) -		작업기간 2022.07.08.~2022.12.30
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 309.47m ³		(필요시 별지 첨부)
측정 기관	대표자 주		사업자등록번호
	주 소 전북 전주시 덕진구 만성북		
	측정자 :		분석자 :
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)
	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)
검출석면의 종류			
별지첨부			
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진
	비고		
	별지첨부		별지첨부
	측정 시작 시간		측정 종료 시간
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.			
전주시청	제출인(발주처)	2022년 08월 일	전북대학교 (서명 또는 인)
		귀하	
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	공대6호관 등2개동 석면해체제거공사 (자연대4호관 변경신고건)
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567
	석면해체·제거작업 신	
	전화번호	

2. 측정기간 - 2022년 08월 12일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0812-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0812-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0812-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0812-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0812-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.12.	0.0039	백석면 (기준치미만)
ASS0812-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.12.	0.0017	백석면 (기준치미만)
ASS0812-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.12.	0.0052	백석면 (기준치미만)
ASS0812-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.12.	0.0063	백석면 (기준치미만)
ASS0812-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.12.	0.0055	백석면 (기준치미만)
ASS0812-10	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0812-11	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.12.	-	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명 · 작업명)	공대6호관 등2개동 석면해체제거공사 (자연대4호관 변경신고건)
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567
	석면해체 · 제거작업 신고번호	
	전화번호	

2. 측정기간 - 2022년 08월 16일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.08.16.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.08.16.	-	검출한계미만 (불검출)
-	부지경계선					
-	부지경계선					
-	부지경계선					
-	부지경계선					
				-우천으로 인한 측정 불가-		
ASS0816-1	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.16.	0.0054	백석면 (기준치미만)
ASS0816-2	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.16.	0.0040	백석면 (기준치미만)
ASS0816-3	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.16.	0.0020	백석면 (기준치미만)
ASS0816-4	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.16.	0.0054	백석면 (기준치미만)
ASS0816-5	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.16.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS0816-6	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.16.	0.0055	백석면 (기준치미만)
ASS0816-7	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.16.	0.0060	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표-1

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	공대6호관 등2개동 석면해체제거공사 (자연대4호관 변경신고건)
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567
	석면해체·제거작업 신고번호	
	전화번호	

2. 측정기간 - 2022년 08월 17일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0817-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0817-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0817-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0817-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0817-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.17.	0.0044	백석면 (기준치미만)
ASS0817-6	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.17.	0.0045	백석면 (기준치미만)
ASS0817-7	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.17.	0.0022	백석면 (기준치미만)
ASS0817-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.17.	0.0062	백석면 (기준치미만)
ASS0817-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.17.	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS0817-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.17.	0.0057	백석면 (기준치미만)
ASS0817-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.17.	0.0066	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표-2

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	공대6호관 등2개동 석면해체제거공사 (자연대4호관 변경신고건)
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567
	석면해체·제거작업 신고번호	
	전화번호	

2. 측정기간 - 2022년 08월 17일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0817-12	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0817-13	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.08.17.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 08월 일

석면스토리(주)

