

# 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

## 1. 측정자 (분석자 포함)

|    |           |              |     |
|----|-----------|--------------|-----|
| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고  |
|    | 대기환경기사    | 17204010538K | 측정자 |
|    | 관련학과 졸업   |              | 분석자 |

## 2. 측정결과

|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|-------|------|-------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점 | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시             | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|       | 1    | 부지경계선 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 25일<br>10시 00분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 2    | 부지경계선 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 25일<br>10시 03분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 3    | 부지경계선 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 25일<br>10시 05분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 4    | 부지경계선 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 25일<br>10시 08분 | 0.001           | 기준미만        |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |       |                  |             |                   |                 |             |
|       | #    | 공시료   |                  |             | 8월 25일            | 0.000           |             |

## 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

### 1. 측정자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고  |
|----|-----------|--------------|-----|
|    | 대기환경기사    | 17204010538K | 측정자 |
|    | 관련학과 졸업   |              | 분석자 |

### 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점    | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시            | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
|       | 1    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>7시 20분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 2    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>7시 23분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 3    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>7시 25분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 4    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>7시 28분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 5    | 작업장주변-실내 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 00분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 6    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 03분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 7    | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 05분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 8    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 08분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 9    | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 10분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 10   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 13분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 11   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 15분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 12   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 18분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 13   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 20분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 14   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 23분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 15   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 25분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 16   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 28분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 17   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 30분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 18   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>9시 33분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 19   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 35분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 20   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>9시 38분 | 0.005           | 기준미만        |

## 2. 측정결과

|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|-------|------|---------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점   | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(t/분) | 측정 일시             | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|       | 21   | 음압기 배출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>12시 30분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 22   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>12시 10분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 23   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>12시 13분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 24   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>12시 15분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 25   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>12시 18분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 26   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>12시 20분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 27   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 29일<br>12시 23분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 28   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>12시 25분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 29   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 29일<br>12시 28분 | 0.005           | 기준미만        |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
|       |      |         |                  |             |                   |                 |             |
| #     | 공시료  |         |                  | 8월 29일      | 0.000             |                 |             |
| #     | 공시료  |         |                  | 8월 29일      | 0.000             |                 |             |
| #     | 공시료  |         |                  | 8월 29일      | 0.000             |                 |             |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

### 1. 측정자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고  |
|----|-----------|--------------|-----|
|    | 대기환경기사    | 17204010538K | 측정자 |
|    | 관련학과 졸업   |              | 분석자 |

### 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점     | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시            | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|-----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
|       | 1    | 작업장 주변-실내 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>7시 30분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 2    | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>7시 33분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 3    | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>7시 35분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 4    | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>7시 38분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 5    | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>7시 40분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 6    | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>7시 43분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 7    | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>7시 45분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 8    | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>7시 48분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 9    | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>7시 50분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 10   | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>7시 53분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 11   | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>7시 58분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 12   | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>8시 00분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 13   | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>8시 03분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 14   | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>8시 05분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 15   | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>8시 08분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 16   | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>8시 10분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 17   | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>8시 13분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 18   | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 30일<br>8시 15분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 19   | 음압기 배출구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>8시 18분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 20   | 위생설비 입구   | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 30일<br>8시 20분 | 0.008           | 기준미만        |

## 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점    | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분)                  | 측정 일시             | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|----------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|       | 21   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>8시 23분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 22   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>8시 25분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 23   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>8시 28분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 24   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>8시 30분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 25   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>8시 33분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 26   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>12시 10분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 27   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>12시 13분 | 0.006           | 기준미만        |
|       | 28   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>12시 15분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 29   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>12시 18분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 30   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>12시 20분 | 0.006           | 기준미만        |
|       | 31   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>12시 23분 | 0.006           | 기준미만        |
|       | 32   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>12시 25분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 33   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>12시 28분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 34   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>12시 30분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 35   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>12시 33분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 36   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>12시 35분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 37   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>12시 38분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 38   | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1         | 9.8                          | 8월 30일<br>12시 40분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 39   | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1         | 9.7                          | 8월 30일<br>12시 43분 | 0.001           | 기준미만        |
|       |      |          |                  |                              |                   |                 |             |
|       |      |          |                  |                              |                   |                 |             |
|       |      |          |                  |                              |                   |                 |             |
|       |      |          |                  | * 작업시간 내 종일 우천으로 부지경계 측정 생략. |                   |                 |             |
|       | #    | 공시료      |                  |                              | 8월 30일            | 0.000           |             |
|       | #    | 공시료      |                  |                              | 8월 30일            | 0.000           |             |
|       | #    | 공시료      |                  |                              | 8월 30일            | 0.000           |             |

## 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

### 1. 측정자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고  |
|----|-----------|--------------|-----|
|    | 대기환경기사    | 17204010538K | 측정자 |
|    | 관련학과 졸업   |              | 분석자 |

### 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점    | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시            | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
|       | 1    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 00분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 2    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 03분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 3    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 05분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 4    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 08분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 5    | 작업장주변-실내 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 10분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 6    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 13분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 7    | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 15분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 8    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 18분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 9    | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 20분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 10   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 23분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 11   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 25분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 12   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 28분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 13   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 30분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 14   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 33분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 15   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 35분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 16   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 38분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 17   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 40분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 18   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 43분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 19   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 45분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 20   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 48분 | 0.003           | 기준미만        |

## 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점   | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시             | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|---------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
|       | 21   | 음압기 배출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 50분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 22   | 위생설비 입구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>8시 53분  | 0.005           | 기준미만        |
|       | 23   | 음압기 배출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 55분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 24   | 위생설비 입구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>8시 58분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 25   | 음압기 배출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>9시 00분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 26   | 위생설비 입구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>9시 03분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 27   | 음압기 배출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>9시 05분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 28   | 위생설비 입구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>9시 08분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 29   | 음압기 배출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>9시 10분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 30   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 00분 | 0.006           | 기준미만        |
|       | 31   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 03분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 32   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 05분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 33   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>12시 08분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 34   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 10분 | 0.006           | 기준미만        |
|       | 35   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>12시 13분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 36   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 15분 | 0.006           | 기준미만        |
|       | 37   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>12시 18분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 38   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 20분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 39   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 23분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 40   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.7         | 8월 31일<br>12시 25분 | 0.006           | 기준미만        |
|       | 41   | 폐기물 반출구 | LX40 /A1         | 9.8         | 8월 31일<br>12시 28분 | 0.005           | 기준미만        |

## 2. 측정결과

|       |    |          |          |     |                   |       |      |
|-------|----|----------|----------|-----|-------------------|-------|------|
| 측정 결과 | 42 | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1 | 9.8 | 8월 31일<br>12시 30분 | 0.003 | 기준미만 |
|       | 43 | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1 | 9.8 | 8월 31일<br>12시 33분 | 0.002 | 기준미만 |
|       | #  | 공시료      |          |     | 8월 31일            | 0.000 |      |
|       | #  | 공시료      |          |     | 8월 31일            | 0.000 |      |
|       | #  | 공시료      |          |     | 8월 31일            | 0.000 |      |
|       | #  | 공시료      |          |     | 8월 31일            | 0.000 |      |

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

## 1. 측정자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고  |
|----|-----------|--------------|-----|
|    | 대기환경기사    | 17204010538K | 측정자 |
|    | 관련학과 졸업   |              | 분석자 |

## 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점    | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시           | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|----------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       | 1    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 10분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 2    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 13분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 3    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 15분 | 0.001           | 기준미만        |
|       | 4    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 18분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 5    | 작업장주변-실내 | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 20분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 6    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 23분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 7    | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 25분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 8    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 28분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 9    | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 30분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 10   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 33분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 11   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 35분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 12   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 38분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 13   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 40분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 14   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 43분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 15   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 45분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 16   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 48분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 17   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 50분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 18   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 53분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 19   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>8시 55분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 20   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>8시 58분 | 0.003           | 기준미만        |

## 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점    | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시            | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
|       | 21   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>9시 00분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 22   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>9시 03분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 23   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>9시 05분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 24   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>9시 08분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 25   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>9시 10분  | 0.002           | 기준미만        |
|       | 26   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>9시 13분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 27   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>9시 15분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 28   | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>9시 18분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 29   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>9시 20분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 30   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>11시 55분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 31   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>11시 58분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 32   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>12시 00분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 33   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>12시 03분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 34   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>12시 05분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 35   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>12시 08분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 36   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>12시 10분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 37   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>12시 13분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 38   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>12시 15분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 39   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>12시 18분 | 0.005           | 기준미만        |
|       | 40   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>12시 20분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 41   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 1일<br>12시 23분 | 0.004           | 기준미만        |
|       | 42   | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>12시 25분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 43   | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 1일<br>12시 28분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | #    | 공시료      |                  |             | 9월 1일            | 0.000           |             |
|       | #    | 공시료      |                  |             | 9월 1일            | 0.000           |             |
|       | #    | 공시료      |                  |             | 9월 1일            | 0.000           |             |
|       | #    | 공시료      |                  |             | 9월 1일            | 0.000           |             |

## 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

### 1. 측정자 (분석자 포함)

| 성명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고  |
|----|-----------|--------------|-----|
|    | 대기환경기사    | 17204010538K | 측정자 |
|    | 관련학과 졸업   |              | 분석자 |

### 2. 측정결과

| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점    | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시            | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|-------|------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
|       | 1    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>7시 55분  | 0.002           | 기준미만        |
|       | 2    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>7시 58분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 3    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 2일<br>8시 00분  | 0.002           | 기준미만        |
|       | 4    | 부지경계선    | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 2일<br>8시 03분  | 0.002           | 기준미만        |
|       | 5    | 작업장주변-실내 | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>9시 00분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 6    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>9시 03분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 7    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>9시 05분  | 0.005           | 기준미만        |
|       | 8    | 위생설비 입구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 2일<br>9시 08분  | 0.004           | 기준미만        |
|       | 9    | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 2일<br>9시 10분  | 0.002           | 기준미만        |
|       | 10   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 2일<br>19시 13분 | 0.003           | 기준미만        |
|       | 11   | 음압기 배출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>9시 15분  | 0.003           | 기준미만        |
|       | 12   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 2일<br>9시 18분  | 0.005           | 기준미만        |
|       | 13   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>9시 20분  | 0.006           | 기준미만        |
|       | 14   | 폐기물 반출구  | LX40 /A1         | 9.7         | 9월 2일<br>12시 00분 | 0.007           | 기준미만        |
|       | 15   | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>12시 03분 | 0.002           | 기준미만        |
|       | 16   | 폐기물 보관지점 | LX40 /A1         | 9.8         | 9월 2일<br>12시 05분 | 0.003           | 기준미만        |
|       |      |          |                  |             |                  |                 |             |
|       |      |          |                  |             |                  |                 |             |
|       | #    | 공시료      |                  |             | 9월 2일            | 0.000           |             |
|       | #    | 공시료      |                  |             | 9월 2일            | 0.000           |             |