

전주 평화동 광신프로그램스 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)		주식회사 광신종합건설			②성명(대표자)			이경노		
	③주 소		광주 서구 상무대로 1147번길 19				전화번호		063-226-8843		
	④공동주택현황		공급세대 (전용면적)	세대별 규모							
				75㎡	81㎡	84㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	
		856세대	279세대	142세대	435세대	세대	세대	세대	세대		
측 정 자	⑤상 호		동명환경과학원(주)			⑥등록번호		409-81-22419			
	⑥주 소		광주광역시 북구 중흥로 71(신안동)			(전화번호: 062-528-0064)					
			⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)								
항목	측정일시 (시작-종료)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	포름 알데히드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	210이하	30이하	1,000이하	360이하	700이하	300이하	200이하	
1지점	2018-07-21 13:00	101 - 1301	남	41.9	11.7	92.3	17.3	5.7	19.3	-	
2지점	2018-07-21 14:15	102 - 203	남	96.0	불검출	128.7	불검출	불검출	불검출	-	
3지점	2018-07-21 15:35	103 - 2603	남동	62.7	불검출	143.3	불검출	불검출	불검출	-	
4지점	2018-07-21 13:00	104 - 1204	남	76.1	불검출	129.0	불검출	불검출	불검출	-	
5지점	2018-07-21 14:20	105 - 203	남	76.4	불검출	110.7	14.0	4.0	불검출	-	
6지점	2018-07-21 15:40	106 - 2601	남	28.9	불검출	50.0	불검출	불검출	불검출	-	
7지점	2018-07-21 13:00	107 - 1001	남동	30.9	불검출	14.0	14.0	4.3	불검출	-	
8지점	2018-07-21 14:20	108 - 201	동	95.8	13.7	344.0	37.7	25.3	29.3	-	
9지점	2018-07-21 15:40	108 - 2303	남동	70.4	불검출	15.0	불검출	불검출	불검출	-	
10지점	2018-07-21 17:00	108 - 1105	남	14.5	불검출	71.7	불검출	불검출	불검출	-	
11지점	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12지점	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13지점	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14지점	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15지점	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16지점	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
평 균				59.4	2.5	109.9	8.3	3.9	4.9	-	

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.
2018년 8월 6일

제출자 현장대리인 임 병 찬
전라북도 전주시장 귀하



※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm × 297mm[신문용지 54g/㎡(재활용품)]