

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	①상호(사업장명칭)		우미건설(주)		②성명(대표자)		이석준 외		
	③주 소		전주효천지구 공동주택 용지 A-1블럭						
	④공동주택 현황		공급세대	세대별 규모					
				84					
측 정 자	⑤상 호		(주)누리환경기술센터		⑥등록번호		615-81-47771		
	⑦주 소		경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)						
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측 정 일 시	측 정 지 점 (동-호)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	19/5/28	101-103	남향	1.2	928.9	66.5	65.1	327.9	12.1
2지점	19/5/28	101-1001	남향	6.3	775.6	46.6	53.5	292.6	33.6
3지점	19/5/28	102-2002	남향	0.2	550.8	60.8	67.5	198.4	18.1
4지점	19/5/28	103-102	남향	6.2	610.4	63.4	91.5	445.3	36.7
5지점	19/5/28	104-1201	남향	3.9	788.8	46.1	4.6	325.1	44.0
6지점	19/5/28	105-2404	남향	4.5	622.4	46.8	69.8	236.3	36.8

[별지 제1호서식]

(뒤 쪽)

항목	측정 일시	측정 지점 (동-호)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
7지점	19/5/28	106-1302	남향	2.0	679.8	75.2	11.7	313.2	20.5
8지점	19/5/28	107-103	남향	3.4	885.8	61.3	10.3	213.2	32.8
9지점	19/5/28	108-2504	남향	5.1	790.6	56.9	30.4	204.2	14.1
10지점	19/5/28	109-103	남향	2.3	882.4	68.0	53.6	204.2	38.9
11지점	19/5/28	110-1204	남향	5.8	684.2	76.6	12.3	261.1	20.0
12지점	19/5/28	111-2504	남향	4.5	743.1	40.0	75.3	200.5	6.9
13지점	19/5/28	112-1204	남향	0.0	711.2	45.2	45.5	155.6	0.0
평 균				3.5	742.6	58.0	45.5	259.8	24.2
다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 건축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다. 2019년 6월 5일 제출자 <u>우이건설(주)</u> (서명 또는 인) 전주시청 귀하									
※ 구비서류 : 건축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부									

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡(재활용품)]