

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	우미건설(주) 전주호천A-3BL 아파트 건설공사 1공구			성명(대표자)		이 석 준	
	주 소	전라북도 전주시 완산구 호천중앙로 50 (전화번호: 063-237-4611)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			74㎡	84㎡	㎡	㎡	㎡	
	818세대	188세대	630세대	세대	세대	세대		
측 정 자	상 호	㈜누리환경기술센터			등 록 번 호		615-81-47771	
	주 소	경상남도 창원시 성산구 연덕로 15번길 16, 5층 (전화번호: 055-267-2770)						

공동주택 공기질 측정결과(단위:㎍/㎥)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/㎥)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	19/09/23	301-205	남향	5.8	925.4	37.3	33.4	217.5	44.3	
2지점	19/09/23	302-202	남향	4.8	653.1	74.8	22.6	441.8	18.5	
3지점	19/09/23	302-1901	남향	6.1	598.8	71.7	11.7	166.5	45.5	
4지점	19/09/23	303-1003	남향	2.1	919.8	74.7	56.6	194.8	39.5	
5지점	19/09/23	304-1002	남향	4.0	801.1	43.0	20.6	319.4	9.7	
6지점	19/09/23	305-204	남향	2.0	776.9	78.0	61.5	220.3	4.8	
7지점	19/09/23	306-1003	남향	0.2	788.9	70.7	9.3	360.6	14.7	
8지점	19/09/23	307-1904	남향	7.0	724.1	85.1	71.4	461.4	46.6	
9지점	19/09/23	308-1004	남향	3.6	596.2	44.5	4.0	332.2	22.7	
10지점	19/09/23	309-1404	남향	4.8	626.2	48.5	11.6	201.1	17.7	
11지점	19/09/23~25	301-105	남향							135.9
12지점	19/09/23~25	302-104	남향							141.3
13지점	19/09/23~25	305-101	남향							132.8
14지점	19/09/23~25	306-106	남향							113.3
15지점	19/09/23~25	308-102	남향							114.0
평 균				4.0	741.0	62.8	30.3	291.6	26.4	127.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정 결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 11 월 21 일
제출자 현장대리인 신 진 섭 (서명)



특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]