

(대방디엠시티)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

공 자	상호(사업장명칭)	대방건설(주) (전주혁신도시 4-1BL 대방디엠시티 주상복합 신축공사)			성명(대표자)			구찬우		
	주 소	전라북도 전주시 덕진구 장동 1111 (전화번호: 063-237-5961)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			129㎡	142㎡	30㎡	40㎡	96㎡	99㎡	106㎡	122㎡
		세대	166세대	328세대	507세대	312세대	3세대	2세대	2세대	318세대
측 정 자	상 호	(주)아쌤 환경연구원			등 록 번 호					
	주 소	전라북도 군산시 옥동안 3길 24 한성빌딩 3층 (전화번호: 063-468-2077)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/ m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	20.06.17 20.06.27 (10:00~ 17:50)	201-4118		2.7	138.7	70.1	27.9	64.0	1.8	
2지점		201-4207		1.4	233.6	123.3	45.7	114.0	4.5	
3지점		201-2210		1.7	162.6	33.0	10.6	32.6	1.3	
4지점		201-4102		1.6	190.3	95.9	37.1	81.6	2.9	
5지점		201-2314		1.2	283.7	47.5	12.2	38.4	1.6	
6지점		201-321		1.8	89.2	56.3	14.6	33.6	0.0	
평 균				1.73	183.02	71.02	24.68	60.70	2.02	0.00

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 07월 15일
제출자 구찬우 (서명/도장)

전주시장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

(대방디엠시티)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

공 자	상호(사업장명칭)		대방건설(주) (전주혁신도시 4-1BL 대방디엠시티 주상복합 신축공사)			성명(대표자)			구찬우		
	주 소		전라북도 전주시 덕진구 장동 1111 (전화번호: 063-237-5961)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			129㎡	142㎡	30㎡	40㎡	96㎡	99㎡	106㎡	122㎡	
		세대	166세대	328세대	507세대	312세대	3세대	2세대	2세대	318세대	
측 정 자	상 호		(주)아샘환경연구원			등 록 번 호					
	주 소		전라북도 군산시 축동안 3길 24 한성빌딩 3층 (전화번호: 063-468-2077)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/㎡)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
7지점	20.06.17 20.06.27 (10:00~ 17:50)	201-2101		10.4	300.6	52.4	31.8	81.0	3.5	
8지점		201-305		1.7	831.1	76.5	56.6	123.6	39.5	
9지점		203-2302		5.9	554.0	51.1	73.3	207.1	11.1	
10지점		203-402		3.3	470.1	83.4	107.6	414.6	1.6	
11지점		202-2301		1.0	70.8	95.8	22.8	42.1	0.0	
12지점		202-4201		2.9	77.4	88.5	25.7	52.0	1.5	
평 균				4.20	384.00	74.62	52.97	153.40	9.53	0.00

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 07월 15일
제출자 구찬우 (서명: 구찬우)

전주시장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

(대방디엠시티)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

공 자	상호(사업장명칭)	대방건설(주) (전주혁신도시 4-1BL 대방디엠시티 주상복합 신축공사)			성명(대표자)			구찬우		
	주 소	전라북도 전주시 덕진구 장동 1111 (전화번호: 063-237-5961)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			129㎡	142㎡	30㎡	40㎡	96㎡	99㎡	106㎡	122㎡
		세대	166세대	328세대	507세대	312세대	3세대	2세대	2세대	318세대
측 정 자	상 호	(주)아셈환경연구원			등 록 번 호					
	주 소	전라북도 군산시 축동안 3길 24 한성빌딩 3층 (전화번호: 063-468-2077)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/㎡)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
13지점	20.06.17 20.06.27 (10:00~ 17:50)	102-4303		1.8	483.4	101.2	247.1	362.8	3.2	
14지점		102-2504		1.7	502.5	158.3	154.8	239.1	2.3	
15지점		101-302		12.4	753.2	58.3	100.6	205.2	30.1	
16지점		103-2302		1.8	391.3	153.8	204.1	324.2	3.5	
17지점		101-4001		0.8	79.8	44.5	26.3	38.4	0.0	
18지점		102-501		1.3	503.4	31.7	30.1	78.1	5.1	
평 균				3.30	452.27	91.30	127.17	207.97	7.37	0.00

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 07월 15일
제출자 구찬우 (서명 또는 인)

전주시장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

(대방디엠시티)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

공 자	상 호 (사업장명칭)	대방건설(주) (전주혁신도시 4-1BL 대방디엠시티 주상복합 신축공사)			성명(대표자)			구찬우			
	주 소	전라북도 전주시 덕진구 장동 1111 (전화번호: 063-237-5961)									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			129㎡	142㎡	30㎡	40㎡	96㎡	99㎡	106㎡	122㎡	
		세대	166세대	328세대	507세대	312세대	3세대	2세대	2세대	318세대	
측 정 자	상 호	(주)아셈환경연구원			등 록 번 호						
	주 소	전라북도 군산시 축동안 3길 24 한성빌딩 3층 (전화번호: 063-468-2077)									

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	20.06.17 ~06.19 (10:50~ 10:50)	201-302								108.9
2지점		201-310								55.3
3지점		201-316								56.4
4지점		202-302								135.7
5지점		203-301								99.8
평 균										91.22

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 07월 15일
제 출 자 구찬우 (서명 또는 인)

전주시장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

(대방디엠시티)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

공 자	상호(사업장명칭)	대방건설(주) (전주혁신도시 4-1BL 대방디엠시티 주상복합 신축공사)			성명(대표자)			구찬우		
	주 소	전라북도 전주시 덕진구 장동 1111 (전화번호: 063-237-5961)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			129㎡	142㎡	30㎡	40㎡	96㎡	99㎡	106㎡	122㎡
	세대	166세대	328세대	507세대	312세대	3세대	2세대	2세대	318세대	
측 정 자	상 호	(주)아쌤환경연구원			등 록 번 호					
	주 소	전라북도 군산시 축동안 3길 24 한성빌딩 3층 (전화번호: 063-468-2077)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/ m³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
6지점	20.06.17 ~06.19 (10:50~ 10:50)	101-301								92.8
7지점		101-304								39.4
8지점		103-301								61.3
9지점		103-302								109.0
10지점		103-304								142.8
평 균										89.06

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 07월 15일
제출자 구찬우

전주시장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부