

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시공자	①상호 (사업장명칭)	보광종합건설(주) - 전주 평화동 3차 골드클래스 아파트 신축현장				②성명(대표자)		윤철호	
	③주소	전북 전주시 완산구 평화동 2가 458-5 번지 (전화번호: 063-714-3380)							
	④공동주택 현황	공급세대 225 세대	세대별 규모 (㎡)						
			84A (84.9920㎡) TYPE	84C (84.9929㎡) TYPE	84D (84.9871㎡) TYPE				
			95	89	41				
측정자	⑤상호	주식회사 지이티				⑥등록번호			
	⑦주소	대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060)							
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	210이하	30이하	1,000이하	360이하	700이하	300이하
1지점	07/02 (13:00 -14:00)	301-202	남향	17.6	0.0	768.8	139.4	169.4	114.6
2지점	07/02 (14:05 -15:05)	301-1004	남서향	16.8	0.0	831.9	201.2	183.7	121.3
3지점	07/02 (15:10 -16:10)	302-2301	남향	21.4	0.0	906.3	198.6	191.4	106.9
4지점	07/02 (16:15 -17:15)	302-1005	남서향	23.6	0.0	891.4	189.4	172.8	111.3
평 균				19.9	0.0	849.6	182.2	179.3	113.5
「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 동법 시행규칙 제7조에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다. 2020 년 08 월 06 일 제출자 골드디움(주) (서명 또는 인) 전주시장 귀하									
※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부									