

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	에이치앤아이엔씨(주) 전주에코시티오피스텔		성명(대표자)		노주영, 김태형	
	주소	전북 전주시 덕진구 송청동2가 1329-1 (전화번호:070-7204-9667)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			33.51㎡	29.10㎡	22.97㎡	㎡	㎡
		세대	12세대	84세대	306세대	세대	세대
측 정 자	상호	(주)지이티 (주)환경음향연구소		등록번호		317-91-12359	
	주소	대전광역시 대덕구 대화로 160 지원 1동 306호 (전화번호:042-627-3060)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	05/24 ~ 05/26	(101- 511)	동향	0.0	397.8	4.6	68.6	102.1	72.1	밀폐
										환기 (83.0)
2지점	05/24 ~ 05/26	(101- 731)	서향	0.0	401.6	5.1	91.3	98.3	66.3	밀폐
										환기 (79.0)
3지점	05/24 ~ 05/26	(101- 1032)	서향	0.0	387.7	4.8	76.5	96.5	73.4	밀폐
										환기 (82.0)
4지점	05/24 ~ 05/26	(101- 1034)	서향	0.0	421.3	3.9	81.4	99.1	74.1	밀폐
										환기 (77.0)
5지점	05/24 ~ 05/26	(102- 516)	북향	0.0	436.5	6.8	79.6	101.7	79.6	밀폐
										환기 (81.0)
6지점	05/24 ~ 05/26	(102- 710)	남향	0.0	407.1	7.1	85.3	96.1	81.3	밀폐
										환기 (78.0)
평균				0.0	408.7	5.4	80.5	99.0	74.5	밀폐
										환기 (80.0)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 07 월 21 일

제출자 김 성 연 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

①시료채취일자	2021.05.24	신축 공동주택 공기질 측정결과서		③시설 명칭	신축공동주택							
②시료분석기간	2021.05.25- 2021.05.30											
시 공 자	④상호(사업장명칭)	에이치엔아이엔씨 주식회사 - 전주 에코시티 오피스텔 신축현장										
	⑤소재지	전북 전주시 덕진구 송천동2가 1329-1										
	⑥공동주택 현황	공급세대	세대별 규모 (㎡)									
			A (33.51㎡) TYPE	B (29.10㎡) TYPE	C (22.97㎡) TYPE							
	402 세대	12	84	306								
측 정 자	⑦상호(사업장명칭)	주식회사 지이티 주식회사 환경음향연구소	⑧성명(대표자)	홍길동								
	⑨소재지	대전광역시 대덕구 대화로 160 지원 1동 306호										
	⑩시료채취자	홍길동, 홍길동	⑪분석자	홍길동								
⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위: μg/m³)												
항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	면적 (㎡)	온도 (℃)	습도 (%)	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	05/24 (13:00 -14:00)	101-511	동향	B TYPE	22.1	45	4.6	0.0	397.8	68.6	102.1	72.1
2지점	05/24 (14:15 -15:15)	101-731	서향	C TYPE	22.3	44	5.1	0.0	401.6	91.3	98.3	66.3
3지점	05/24 (15:30 -16:30)	101-1032	서향	C TYPE	22.5	48	4.8	0.0	387.7	76.5	96.5	73.4
4지점	05/24 (16:45 -17:45)	101-1034	서향	C TYPE	22.6	49	3.9	0.0	421.3	81.4	99.1	74.1
5지점	05/24 (13:00 -14:00)	102-516	북향	B TYPE	22.2	49	6.8	0.0	436.5	79.6	101.7	79.6
6지점	05/24 (14:15 -15:15)	102-710	남향	C TYPE	22.7	45	7.1	0.0	407.1	85.3	96.1	81.3
평 균							5.4	0.0	408.7	80.5	99.0	74.5
「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다. 2021년 05 월 31 일 대표자 성명 홍길동 (서명 또는 인)												

