

| 태평1구역 주택재개발 정비사업 신축공사 공기질 측정 결과 보고 (공고)                                                                                                  |                          |                                               |        |                   |                   |                   |                   |              |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| 시공사                                                                                                                                      | ①상호(사업장명칭)               | HDC 현대산업개발㈜                                   |        |                   | ②성명(대표자)          |                   |                   | 권 순 호, 정 경 구 |       |       |
|                                                                                                                                          | ③주소                      | 전주시 완산구 태평동 123-19번지 일원 (전화번호 : 063-276-9845) |        |                   |                   |                   |                   |              |       |       |
|                                                                                                                                          | ④공동주택현황                  | 공급세대 / 총 세대                                   | 세대별 규모 |                   |                   |                   |                   |              |       |       |
|                                                                                                                                          |                          |                                               | 공급세대   | 39 m <sup>2</sup> | 59 m <sup>2</sup> | 74 m <sup>2</sup> | 84 m <sup>2</sup> |              |       |       |
|                                                                                                                                          |                          |                                               |        | 3세대               | 529세대             | 280세대             | 507세대             |              |       |       |
| 총 1319 세대                                                                                                                                |                          |                                               |        |                   |                   |                   |                   |              |       |       |
| 측정자                                                                                                                                      | ⑤상호                      | (주) 리 소 텍                                     |        |                   | ⑥등록번호             |                   |                   | 220-86-18433 |       |       |
|                                                                                                                                          | ⑦주소                      | 서울특별시 강서구 화곡로68길 82, 907 (전화번호 : 02-837-2900) |        |                   |                   |                   |                   |              |       |       |
| ⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m <sup>3</sup> )                                                                                                  |                          |                                               |        |                   |                   |                   |                   |              |       |       |
| 항목                                                                                                                                       | 측정일시 (시간)                | 측정지점 (동-호수)                                   | 거실 방향  | 폼알데하이드            | 톨루엔               | 벤젠                | 에틸벤젠              | 자일렌          | 스틸렌   | 라돈    |
| 권고기준                                                                                                                                     | -                        | -                                             | -      | 210 이하            | 1,000이하           | 30 이하             | 360 이하            | 700 이하       | 300이하 | 148이하 |
| 1지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 101동 1002호                                    | 남동     | 3.9               | 17.0              | 3.3               | 10.9              | 9.0          | 0.0   | 81.2  |
| 2지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 102동 205호                                     | 남동     | 3.6               | 14.6              | 6.3               | 9.6               | 0.0          | 0.0   | 35.1  |
| 3지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 102동 1303호                                    | 남동     | 6.1               | 84.4              | 6.5               | 14.6              | 36.0         | 0.0   | -     |
| 4지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 104동 1301호                                    | 남동     | 8.1               | 80.5              | 6.1               | 15.2              | 36.0         | 0.0   | 43.9  |
| 5지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 104동 2404호                                    | 남동     | 6.7               | 77.0              | 6.5               | 22.3              | 49.0         | 0.0   | -     |
| 6지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 105동 2402호                                    | 남동     | 7.1               | 63.2              | 3.1               | 12.3              | 17.4         | 0.0   | 98.3  |
| 7지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 106동 2403호                                    | 남서     | 7.4               | 121.9             | 3.0               | 10.6              | 8.6          | 0.0   | 84.4  |
| 8지점                                                                                                                                      | 2022.03.28 (13:00~16:40) | 107동 201호                                     | 남동     | 8.0               | 91.9              | 6.3               | 13.1              | 35.5         | 0.0   | 107.0 |
| 9지점                                                                                                                                      | 2022.03.29 (13:00~17:40) | 108동 304호                                     | 남서     | 11.2              | 234.4             | 6.4               | 32.3              | 66.4         | 13.7  | 72.8  |
| 10지점                                                                                                                                     | 2022.03.29 (13:00~17:40) | 108동 2202호                                    | 남동     | 9.7               | 164.2             | 6.5               | 23.7              | 48.4         | 5.6   | 101.1 |
| 11지점                                                                                                                                     | 2022.03.29 (13:00~17:40) | 109동 201호                                     | 남동     | 12.3              | 354.6             | 6.5               | 37.6              | 78.1         | 0.0   | -     |
| 12지점                                                                                                                                     | 2022.03.29 (13:00~17:40) | 109동 1206호                                    | 남서     | 9.5               | 207.5             | 6.5               | 12.1              | 20.1         | 0.0   | 121.9 |
| 13지점                                                                                                                                     | 2022.03.29 (13:00~17:40) | 110동 1203호                                    | 남동     | 8.4               | 60.5              | 6.3               | 32.8              | 85.0         | 6.6   | 37.8  |
| 14지점                                                                                                                                     | 2022.03.29 (13:00~17:40) | 110동 2201호                                    | 남동     | 9.0               | 86.2              | 6.4               | 15.9              | 43.3         | 0.0   | 86.9  |
| 15지점                                                                                                                                     | 2022.03.29 (13:00~17:40) | 111동 303호                                     | 남동     | 10.9              | 79.2              | 6.5               | 53.4              | 153.1        | 12.7  | 56.5  |
| 평 균                                                                                                                                      |                          |                                               |        | 8.1               | 115.8             | 5.7               | 21.1              | 45.7         | 2.6   | 77.2  |
| 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라<br>신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.<br>2022 년 5 월 10 일<br>제출자 현장대리인 김순호 (서명 또는 인)<br>완산구청장 귀하 |                          |                                               |        |                   |                   |                   |                   |              |       |       |
| ※구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부                                                                                                          |                          |                                               |        |                   |                   |                   |                   |              |       |       |